

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«18» декабря 2023 г., 13230061000208961451
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и
Атюрьевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Мордовия, р-н Зубово-Полянский, рп Зубова Поляна, ул Парковая д. 30, тел. 88345821201, e-mail:
ondzub@13.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 18 » декабря 2023 г. № 2312/004-13/273/ПНН

1. Предостережение объявлено

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ, адрес
юридического лица: 431110, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗУБОВА
ПОЛЯНА, НОВИКОВА-ПРИБОЯ УЛИЦА, 4, -, - ИНН 1308049890

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В целях обеспечения требований пожарной безопасности в преддверии новогодних и рождественских праздников при проведении праздничных мероприятий с использованием салютов (пиротехники) необходимо при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности выполнение требований: а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации; б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра; г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк; д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов. Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Пункт 441, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности в дополнительные инженерно-технические мероприятия должны предусматриваться безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны
2. Пункт 441, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий
3. Пункт 441, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических

изделий II - III класса опасности на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается разводить огонь

4. Пункт 441, Подпункт г. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк.
5. Пункт 441, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
В местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
6. Пункт 448. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица
Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Принять меры по недопущению нарушений требований пожарной безопасности в преддверии новогодних и рождественских праздников при проведении праздничных мероприятий с использованием салютов (пиротехники).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Семибратов Евгений Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



подпись

Семибратов Евгений Николаевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) телефон: +79991103144, E-mail: ondzub@13.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале