

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу**

№ 27

19.05.2014 год  
(дата)

Республика Мордовия, Zubovo-Полянский р-н, пос. Сосновка, ул. Вокзальная, дом № 2  
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная постановлением Главы администрации Zubovo-Полянского муниципального района РМ № 476 «а» от 03.03.2006г.,  
в составе, председателя:

Нечаева Александра Николаевича

- заместителя главы администрации Zubovo-Полянского  
муниципального района;

и членов комиссии:

Баранова Василия Федоровича

- начальника отдела архитектуры и  
градостроительства;  
- начальника ПЧ -14 ГУ 1 ОФПС (по согласованию);  
- начальника отдела по ЖКХ;  
- управляющего Zubovo -Полянским отделением  
Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация -  
Федеральное БТИ по РМ»  
/ по согласованию/;

Миронова Андрея Егоровича  
Головиной Лидии Алексеевны  
Беляева Бориса Григорьевича

- начальника отдела ГО и ЧС администрации  
Zubovo-Полянского муниципального района;

Пинясовой Галины Васильевны

- главного специалиста отдела строительства,  
архитектуры и ЖКХ администрации Zubovo-Полянского  
муниципального района.

по результатам рассмотренных документов: технического паспорта, акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования 2-квартирного жилого дома по адресу : пос. Сосновка , ул. Вокзальная, дом № 2 приняла заключение о признании 2- квартирного жилого дома по адресу: пос. Сосновка , ул. Вокзальная, дом № 2 аварийным и подлежащим сносу в связи с большим физическим износом : фундамент бутовый, частично разрушен, стены деревянные, оштукатуренные, имеют трещины ,штукатурка местами осыпалась, кровля шифер, ветхий, местами протекает, потолки провисли, оконные и дверные блоки перекошены, дощатые полы частично сгнили, стропильная система в ветхом состоянии, электрическая проводка ветхая. Наблюдаются нарушения структурных элементов здания (наружных стен, фундамента, перекрытий, оконных и дверных проемов) от длительной эксплуатации .

Межведомственная комиссия решила , что жилой дом в пос. Сосновка , ул. Вокзальная , дом № 2 является аварийным и подлежащим сносу в следствие длительной эксплуатации . Физический износ дома составляет 98%.

Председатель межведомственной комиссии

(подпись)

А.Н.Нечаев

Члены межведомственной комиссии

(подпись)

В.Ф. Баранов

(подпись)

А.Е.Миронов

(подпись)

Л.А. Головина

(подпись)

Б.Г. Беляев

(подпись)

Н.Н. Максимова

(подпись)

Г.В. Пинясова